



free energie

ALLEGATO I

(DICUI ALL'ART. 7)

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE**

Il sottoscritto TONDINI MAURO, titolare o legale rappresentante dell'impresa FREE ENERGIE di TONDINI MAURO, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in Via Berlina, 12/2 - RAVINA comune di TRENTO (TN) tel. 338/7813775, part .IVA n° 01556920229 - CF. TND MRA 68L17 L378N

- iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di Trento n. TN 1997-131926
- iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di Trento n. 41757

esecutrice dell'impianto impianto elettrico inteso come:

- nuovo impianto
- trasformazione
- ampliamento
- manutenzione straordinaria
- altro

commissionato da: ASSOCIAZIONE EQUESTRE VIGOLANA, installato nei locali siti nel comune di VATTARO, LOC. EX ORTO FORESTALE, LOC. DOSS DEL BUE. di proprietà COMUNE DI VATTARO ( TN ).

in edificio adibito ad uso:

- industriale
- civile
- commercio
- altri usi

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 3 kW.

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da: Progettista
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8; norma CEI 82-25
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

**Allegati obbligatori:**

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- schema di impianto realizzato
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

**Allegati facoltativi:**

**DECLINA**

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il responsabile tecnico

Il dichiarante

data 20/08/2012

**FREE ENERGIE** di Tondini Mauro  
 Via Berlina, 12/2 - 38123 RAVINA (TN)  
 38123 RAVINA (TN)  
 Part. IVA 01556920229  
 Cod. Fisc. TND MRA 68L17 L378N  
 (timbro e firma)

**FREE ENERGIE** di Tondini Mauro  
 Via Berlina, 12/2 - 38123 RAVINA (TN)  
 38123 RAVINA (TN)  
 Part. IVA 01556920229  
 Cod. Fisc. TND MRA 68L17 L378N  
 (timbro e firma)

**RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI**  
(nota n. 5 del D.M. 20/02/92)

- Esecuzione di impianto sotto traccia in tubo protettivo tipo flessibile IMQ diam. : 16 ; 20 ; 25 ; 32
- Tubo HDPE varie sezioni
- Tubo rigido grigio IMQ pesante diam. : 20 ; 25 ; 32
- Guaina flessibile diflex diam. : 16 ; 20 ;
- Scatole rett. incasso portafrutti varie
- Cassette derivazione incasso varie
- Cassette montanti varie
- Cassette da esterno varie
- Corda tipo N07VK antifiamma varie sezioni : 10 mmq ; 6 mmq ; 4 mmq ; 2,5 mmq ; 1,5 mm
- Cavo FG70R 0,6/1KV 7X1,5 mmq
- Cavo FG70R 0,6/1KV 10X1,5 mmq
- Cavo FG70R 0,6/1KV 4X1,5 mmq
- Cavo FG70R 0,6/1KV 3X6 mmq
- Cavo FG70R 0,6/1KV 5X6 mmq
- Frutti : VIMAR PLANA; GEWISS BUS
- MGDOMA47C16 Interruttore automatico DOMA 47 1P+N 16A
- MGDOMA42C20 Interruttore automatico DOMA 42 2P 16A
- MG 23864 Interruttore automatico C60 2P 10A curva C
- MG 23904 Interruttore automatico C60 4P 25A curva C
- MG 23902 Interruttore automatico C60 4P 16A curva C
- MG 17508 Interruttore automatico C40A 1P+N 10A curva C
- MG 26595 Blocco differenziale vigi 4P 25A 30mA cl. AC
- MGDOMC45C1630C Interruttore magnetotermico differenziale DOMC 45 1P+N 16A 30mA
- MGDOMC45C1030C Interruttore magnetotermico differenziale DOMC 45 1P+N 10A 30mA
- MG 19279 C40a Vigi 1P+N 25A 30Ac AC
- MG 19278 C40a Vigi 1P+N 20A 30mA AC
- MG 19277 C40a Vigi 1P+N 16A 30mA AC
- MG 19276 C40a Vigi 1P+N 10A 30mA AC
- MG 15064 Interruttore 2P 20A 250V con spia
- MG 15101 Interruttore con spia 2P 32A
- MG 18032 Pulsante BP 1NA 20A 250V
- MG 18321 Spia con led verde 230V

- MG 15520 Teleruttore 2P 16A COM. 230VCA P.P.
- MG 15959 Contattore 2P2NA 25A C230V P250V
- MG 15005 Interruttore 1P 20A 250V
- GWGW66308N Presa bloccata IP67 S.F. 3P.T 16A 400V 6H SBF
- GWGW66304N Presa bloccata IP67 S.F. 2P.T 16A 230V 6H SBF
- DI9212X58 Plafoniera hidro 921 2x58 fl.
- SE07.20 MS/20 Motosensor 12mx 130° IP53
- BO06525 IP65 24 GRI Centr. Parete
- GWGW 40610 Quadro distribuzione per incasso 54M
- DI 1215JME 400 Riflettore photon diffond.
- L0CS08N10EGI Cristal65 SE8W nc 1H gr.
- L0ST08N10EBI Lamp. Emergenza 8Wnc 1H SE

## **RELAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI**

Inteso come: **X NUOVO IMPIANTO**  
**X TRASFORMAZIONE**  
**X AMPLIAMENTO**  
**X MANUTENZIONE STRAORDINARIA**  
**X ADEGUAMENTO IMPIANTO PREESISTENTE (DPR 447/91 art. 5, c. 8)**

### **DICHIARA**

**Di aver utilizzato materiali e componenti conformi alle norme vigenti e che gli stessi possiedono marchi, certificati di conformità alle norme di riferimento, o comunque, conformi alla regola dell'arte come da dichiarazione del costruttore.**



Prot.:CEW/707/2009/CTN0083

29/1/2009

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO  
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO ANAGRAFICO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero di annotazione: TNDMRA68L17L378N  
del Registro delle Imprese di TRENTO  
data di annotazione: 18/04/1997

Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 18/04/1997  
con il numero Albo Artigiani: 41757

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 160594

Ditta: FREE ENERGIE DI TONDINI MAURO

Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE

Sede:  
TRENTO (TN) VIA BERLINA, 12/2 CAP 38100  
Frazione RAVINA

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/03/1997

Attività esercitata nella sede legale:  
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

\* TONDINI MAURO  
nato a TRENTO (TN) il 17/07/1968  
codice fiscale: TNDMRA68L17L378N  
- TITOLARE FIRMATARIO  
- RESPONSABILE TECNICO nominato il 21/05/1997

CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 46/90

ABILITAZIONI:

L'impresa, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della Legge n. 46/1990 come segue:

1) lettera A  
PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.  
Data riconoscimento: 21/05/1997 Ente: ALBO ARTIGIANI

2) lettera B



Prot.:CEW/707/2009/CTN0083

29/1/2009

PER GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE.

limitatamente a:

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE

Data riconoscimento: 21/05/1997 Ente: ALBO ARTIGIANI

RESPONSABILI TECNICI:

\* TONDINI MAURO

nato a TRENTO (TN) il 17/07/1968

Codice Fiscale: TNDMRA68L17L378N

residente a TRENTO (TN) VIA BERLINA 12/2 CAP 38100

frazione RAVINA

- TITOLARE FIRMATARIO

- RESPONSABILE TECNICO

per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B

limitatamente a

LETTERA B) : INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE

Data riconoscimento: 21/05/1997 Ente: ALBO ARTIGIANI

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	5,00
TOTALE	EURO	5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681		

IL PRESENTE CERTIFICATO SI RILASCIATA IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.P.R. 26/10/1972 N. 642 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DELL'UTENTE.

SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

\*\*\* fine certificato \*\*\*

IL CONSERVATORE  
GIANNI BRIGO

*Forolan*  
rag. Michele Forolan  
(operatore)

